

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску УНД Главного управления

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 273-13-66, 273-13-99 (ond.krsk@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 2259/1/1-20**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 40»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Иванова К.Г. от «25» августа 2014 года, № 2259, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 29 » сентября 20 14 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

« 03 » октября 20 14 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая проверка государственными инспекторами города Красноярска по пожарному надзору Озерянским Анатолием Сергеевичем, Демко Павлом Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора  
(государственных инспекторов) по

Территории, здания и помещений МБДОУ «Детский сад № 40» по адресу: г. Красноярск,  
ул. Ключевская, 99

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа  
местного самоуправления)

совместно с исполняющим обязанности заведующего МБДОУ № 40 Гулидовой О.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|---------------|---|---|--|
| 1             | 2   | 3   | 4  |
| 2259/1/1      | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по | п. 461 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») «В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:<br>к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том | 01.03.2015   |



|          |  |  |            |
|----------|--|--|------------|
|          | окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);   | числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).  |            |
| 2259/1/2 | В инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствует информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте;  | п. 461 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») «В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:<br>а) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.<br>(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)»   | 01.03.2015 |
| 2259/1/3 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта   | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;   | 01.03.2015 |
| 2259/1/4 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств   | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;   | 01.03.2015 |
| 2259/1/5 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты)   | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);   | 01.03.2015 |
| 2259/1/6 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; | 01.03.2015 |



|           |   |   |            |
|-----------|---|---|------------|
| 2259/1/7  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара  | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;  | 01.03.2015 |
| 2259/1/8  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара  | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;  | 01.03.2015 |
| 2259/1/9  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны   | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;   | 01.03.2015 |
| 2259/1/10 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара  | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;  | 01.03.2015 |
| 2259/1/11 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей   | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;   | 01.03.2015 |
| 2259/1/12 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара  | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;  | 01.03.2015 |
| 2259/1/13 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных | 01.03.2015 |



|           |   |  |            |
|-----------|---|--|------------|
|           | о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах  | (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;   |            |
| 2259/1/14 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;  | 01.03.2015 |
| 2259/1/15 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития   | п. 462 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:<br>н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.  | 01.03.2015 |
| 2259/1/16 | В МБДОУ № 40 отсутствует график проведения занятий повторного инструктажа, который утверждается руководителем организации.  | пункт 23. Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.   | 01.03.2015 |
| 2259/1/17 | В МБДОУ № 40 не разработана и не согласована специальная программа обучения пожарнотехнического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность.  | В соответствии с пунктом 51, 53, 54 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 51 Приказ МЧС России от 12.12.07 №645: Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций; п. 53 Приказ МЧС России от 12.12.07 №645: Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора; п. 54 Приказ МЧС России от 12.12.07 №645: Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов. Примерные специальные программы обучения пожарнотехническому минимуму для некоторых категорий обучаемых приведены в приложении 3. | 01.03.2015 |
| 2259/1/18 | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки автоматической установки пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки  | п. 61 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем   | 01.03.2015 |



|           |   |  |            |
|-----------|---|--|------------|
|           |   | противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.  |            |
| 2259/1/19 | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки | п. 61 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. | 01.03.2015 |
| 2259/1/20 | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки противопожарных дверей с оформлением соответствующего акта проверки            | п. 61 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. | 01.03.2015 |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Красноярска  
по пожарному надзору  
Озерянский А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«03» октября 20 14 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

Государственный инспектор  
г. Красноярска  
по пожарному надзору  
Демко П.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«03» октября 20 14 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«03» октября 20 14 г.

«С.З. Завершинский МСРХК.14»  
(должность, фамилия, инициалы)  
